

Dodatok č. 1
k Zmluve o pripojení evidenčné číslo 8001031116
kategória - MIMO DOMÁCNOSŤ - (odber plynu do 60 tis. m3/rok)

Zmluvné strany

1. SPP – distribúcia, a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 44b/, 825 11 Bratislava
IČO: 35910739
IČ DPH: SK2021931109
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Bratislava, IBAN: SK74 0200 0000 0000 0111 9353
SWIFT/BIC: SUBASKBX
Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B
Zastúpený: Ing. Štefko Marek, senior pre pripájanie do distribučnej siete
(ďalej len "prevádzkovateľ distribučnej siete" alebo "PDS")

2. Obchodné meno: Stredná odborná škola Majstra Pavla
Sídlo: Kukučínova 9, 05427 Levoča
IČO: 159514
IČ DPH:
Bankové spojenie: 8180 - Štátna pokladnica
č. účtu: 7000515081/8180
Zastúpený: Ing. Alena Hrešková, riaditeľka školy
Podľa plnomocenstva zo dňa pripojeného k tejto Zmluve
(ďalej len "odberateľ plynu" alebo "žiadateľ o pripojenie")

I.

Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o pripojení evidenčné číslo 8001031116, ktorej predmetom je pripojenie odborného plynového zariadenia žiadateľa o pripojenie (odberateľa plynu) k distribučnej sieti prevádzkovateľa distribučnej siete.

II.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene technických podmienok pripojenia zo dňa 8.12.2016, ktoré sú prílohou a neoddeliteľnou časťou predmetnej zmluvy o pripojení. Nové technické podmienky vyhotovené dňa **24.5.2017** tvoria prílohou tohto dodatku.
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.

III.


Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých prevádzkovateľ distribučnej siete obdrží jeden rovnopis a odberateľ plynu (žiadateľ o pripojenie) jeden rovnopis.

Žilina, dňa

SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b/
825 11 Bratislava


za prevádzkovateľa distribučnej siete
SPP - distribúcia, a.s.

Levoča, dňa 24.5.2017


Stredná odborná škola
Majstra Pavla
Kukučínova 9, Levoča

Ing. Alena Hrešková, riaditeľka
za žiadateľa o pripojenie
Stredná odborná škola Majstra Pavla

SKSPDIS010510009809

Miesto dodávky (POD)

8001031116

Evidenčné číslo

Žiadateľ o pripojenie:

Obchodné meno: **Stredná odborná škola Majstra Pavla**
 Sídlo: Kukučínova 9, 05427 Levoča
 IČO: 159514
 Tel.kontakt: 0903/645883

Prevádzkovateľ distribučnej siete:

SPP – distribúcia, a.s.
 Mlynské nivy 44/b
 825 11 Bratislava
 IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri:
 Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B

Odborné miesto:

Kukučínova; 9

Ulica

823

Parcelné číslo

Levoča

Obec / Mesto

Levoča

Katastrálne územie

Pripojenie odberného plynového zariadenia (OPZ) žiadateľa k distribučnej sieti prevádzkovanvej spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s. sa zrealizuje za podmienok uvedených v tomto Vyjadrení k žiadosti o pripojenie OPZ budúceho odberateľa plynu mimo domácnosti k distribučnej sieti.

1. Technické parametre pripojenia

Typ pripojenia: Osadenie: 3-skrinka Meracia a regulačná zostava a meradlo zemného plynu

Určené meradlo zemného plynu: BK G25T

Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti a miesto pripojenia:

Odborné plynové zariadenie žiadateľa o pripojenie bude pripojené do existujúcej distribučnej siete STL pripojovaciemu plynovodu (PP) z OC materiálu, DN80 s prevádzkovým pretlakom plynu max. PN 100 kPa za už osadeným hlavným uzáverom plynu (HUP). PP sa nachádza pred parcelou žiadateľa č. 822/1 (ID1063020).

Ak žiadateľ pri budovaní pripojenia zistí, že je nutné zmeniť polohu existujúceho HUP (skrútiť, predĺžiť alebo preložiť existujúci PP) je povinný kontaktovať SPP-distribúcia a.s. za účelom uzavretia „Dodatku k zmluve o pripojení“, v ktorom budú definované nové technické podmienky.

Odborné plynové zariadenie (OPZ) žiadateľa o pripojenie bude pripojené k existujúcemu STL pripojovaciemu plynovodu (PP), po splnení podmienok určených v týchto technických podmienkach pripojenia:

Meracia a regulačná zostava (MaRZ):

MaRZ zriaďuje žiadateľ o pripojenie (okrem určeného meradla plynu), nasledovne:

Pozostáva z 3-skrinka, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu, a ostatných montážnych komponentov.

Umiestnenie: v oplotení/ v murive objektu parc. č. 822/1, tak, aby skrinka bola otvárateľná a prístupná z verejného priestranstva.

Výška osadenia MaRZ v oplotení alebo v murive bude minimálne 1m nad úrovňou terénu.

Priestor skrinky musí umožniť bezpečnú montáž a demontáž regulátora tlaku plynu,, určeného meradla zemného plynu a celého príslušenstva bežným náradím.

Domová regulačná zostava bude na základe požiadavky žiadateľa spoločná viac odberateľov, pripojený na parcele č. 822/2, 823 (SKSPDIS001030020232) a nový na parcele 823.

Odporúčame zriadiť vecné bremeno na osadenie spoločnej skrinky a OPZ. V prípade zmeny vlastníckych pomerov nehnuteľnosti v budúcnosti a súhlasu na umiestnenie spoločného OPZ a MaRZ na parcele/parcelách alebo súhlasu spoluvlastníkov pripojovacieho plynovodu DN80 s pripojením susedných odberateľov plynu bude budúci odberateľ povinný vybudovať nové pripojenie (pripojovací plynovod) na svoje náklady.

Hlavný uzáver plynu (HUP):

HUP existujúci. HUP je guľový uzáver pred regulátorom tlaku plynu (v smere prúdenia plynu).

Regulátor tlaku plynu (RTP)

Veľkosť a druh RTP určí projektant. RTP zriaďuje žiadateľ o pripojenie. RTP bude umiestnený v MaRZ a musí mať platnú revíziu správu..

Meranie zemného plynu:

Plynomer: membránový plynomer s TK (teplotná kompenzácia) G25, DN50

Tlak na meraní: 2 kPa

Meraciu zostavu požadujeme umiestniť na hranici pozemku bezprostredne za HUP do samostatnej skrinky MaR prístupnej z verejného priestranstva (na hranici pozemku, resp. na fasáde objektu). V odôvodnených prípadoch po odsúhlasení SPP - distribúcia, a.s. je možné meraciu zostavu umiestniť aj na inom mieste. Meraciu zostavu OPZ odberateľa, pripravené v zmysle tu uvedených požiadaviek, dodá a namontuje SPP - distribúcia, a.s..SPP - distribúcia, a.s. si vyhradzuje právo zmeny navrhutej meracej zostavy.Doplňujúce požiadavky:

V časti meranie požadujeme:

- Meranie realizovať bez obtoku plynomera.
- Pred a za plynomer osadiť plynotesné uzávery, umožňujúce výmenu meradla – prednostne guľové uzávery DN50.
- Pod plynomer umiestniť nastaviteľnú podperu.
- V úseku za plynomerom, pred prvým uzáverom za plynomerom vysadiť odbočku s guľovým uzáverom na odvzdušnenie meracej rady, zaústenú podľa potreby do odfukového potrubia.
- Ukazovací tlakomer v kovovom puzdre, rozsah 0 – 6 kPa, Ø160 mm, presnosť 1,6%.
- Umiestnenie a pripojenie plynomera vypracovať podľa STN 38 6442 a TPP 934 01 (zariadenia na meranie množstva plynu).
- Vypracovať PD elektro – uzemnenie RaMZ ZP (regulačné a meracie zariadenie ZP) podľa STN EN 60079-10.

V prípade inštalácie meracej zostavy na 2 kPa rešpektovať, aby prívodné potrubie pred a za plynomerom malo také DN, ktoré bude spôsobovať čo najmenšiu tlakovú stratu. Pri vedení rozvodu je nutné minimalizovať počty kolien. Tesne pred spotrebičmi je potrebné zriadiť akumulčný priestor (kolektor) s väčším DN potrubia. Správne dimenzovanie rozvodov vzhľadom na charakter prevádzky inštalovaných spotrebičov musí stanoviť projektant.

V prípade nejasností a pre získanie ďalších doplňujúcich technických podkladov pre spracovanie konštrukčnej dokumentácie merania môže zodpovedný projektant ešte pred začatím prác na projekte kontaktovať technika prevádzky MTS, SPP - distribúcia, a.s. (Viktor Rybár, 041/242 4114, viktor.rybar@sppdistribucia.sk).

SKSPDIS010510009809

Miesto dodávky (POD)

8001031116

Evidenčné číslo

Spracovanú PD časť "meranie" odporúčame ešte pred posúdením oprávnenou právnickou osobou z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek predložiť na konzultáciu/pripomienkovanie technikovi prevádzky MTS (v elektronickej forme – formát „pdf“).
Po spracovaní konštrukčnej projektovej dokumentácie – „časť meranie“ ju požadujeme predložiť na schválenie na SPP - distribúcia, a.s., oddelenie prevádzky v nasledovnom rozsahu:

Kompletný samostatný projekt inštalácie plynomera (PD plyn), vzťahujúci sa priamo k miestu jeho inštalácie vrátane uzatváracích armatúr, meradiel tlaku a teploty (technická správa a detailný výkres MaR časti) – môže byť súčasťou spoločnej PD plynovej časti OPZ a taktiež aj projekt uzemnenia regulačného a meracieho zariadenia ZP (PD elektro).

Po odsúhlasení kompletnej PD oddelením prevádzky SPP – distribúcia, a.s. žiadateľ zabezpečí posúdenie PD oprávnenou právnickou osobou z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek na základe Vyhl. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, Príloha č.1, časť IV – plyn, skupina B, písm. f) až g) (Príloha č.9).

Upozornenie: Pri zistenom nesúlade prípravy meracieho miesta so schválenou a odovzdanou PD, pri nedostatkoch v dokumentácii a zlej kvalite odvedených prác nebude meracia zostava inštalovaná do doby odstránenia nedostatkov.

Odborné plynové zariadenie (OPZ):

OPZ zriaďuje žiadateľ a za technické riešenie OPZ zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení. Odborné plynové zariadenie žiadateľa o pripojenie bude na základe požiadavky žiadateľa pripojené k existujúcej distribučnej sieti STL pripojovaciemu plynovodu (PP) z polyetylénového materiálu, DN80 s prevádzkovým pretlakom plynu max. PN 100 kPa za už osadeným hlavným uzáverom plynu (HUP) a to formou osadenia spoločná 3-skrinka.

Existujúci PP sa nachádza na/pred parcelou 822/1 a z PP je už pripojení existujúci odberateľ/odberatelia SKSPDIS001030020232. Žiadateľ je povinný zabezpečiť písomný súhlas súčasného odberateľa plynu s dočasným prerušením dodávky zemného plynu do jeho OPZ. Prípadnú demontáž a montáž meradla zemného plynu existujúceho odberateľa, ak si to realizácia pripojenia budúceho odberateľa vyžiada, zabezpečí súčasný odberateľ u svojho dodávateľa. Demontáž a montáž meradla zemného plynu je spolplatená v zmysle cenníka SPP-D. V prípade nezískania súhlasu existujúceho odberateľa bude žiadateľ povinný postupovať podľa doplnených podmienok prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS), ktoré získa na požiadanie.

2. Činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS) a žiadateľa v procese pripojenia

SPP-distribúcia, a.s. ako PDS zabezpečuje: MONTÁŽ URČENÉHO MERADLA ZEMNÉHO PLYNU (určené meradlo bude osadené v skrinke, ktorú zabezpečuje žiadateľ o pripojenie).

ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE ZABEZPEČUJE NA VLASTNÉ NÁKLADY:

1. Dodávku a montáž MaRZ a RTP, skrinky a ostatných montážnych komponentov, vrátane potrebnej projektovej dokumentácie v ktorej bude spracované i prepojenie s existujúcim pripojovacím plynovodom.
2. Zabezpečenia príslušných povolení (dotknutých orgánov i vlastníkov nehnuteľnosti).
3. Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu odberného plynového zariadenia (OPZ).
4. Ak si to skutkový stav vyžiada i skrátenie existujúceho pripojovacieho plynovodu.

Za technické riešenie OPZ žiadateľa zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení.

Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu plynových zariadení v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, a v zmysle príslušných STN, STN EN, TPP, PTN a ostatných súvisiacich predpisov.

3. Postup žiadateľa pri osadení MaRZ

Žiadateľ je povinný zabezpečiť realizáciu osadenia MaRZ iba prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na vykonávanie činností v plynárenstve v zmysle v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. odporúča oprávnené osoby uvedené na www.spp-distribucia.sk.

UPOZORNENIE:

V prípade realizácie prác vykonaných neoprávnenou osobou nebudú splnené podmienky pripojenia a PDS nenainštaluje meradlo zemného plynu.

4. Montáž meradla zemného plynu

Po vybudovaní OPZ a jeho dopojení do MaRZ predloží žiadateľ poštou alebo osobne v Zákazníckej kancelárii (adresy zákazníckych kancelárií: www.spp-distribucia.sk), za účelom montáže určeného meradla zemného plynu tieto doklady od OPZ:

1. Žiadosť o realizáciu pripojenia k distribučnej sieti a montáž meradla
2. Správa o odbornej prehliadke a skúške OPZ a MaRZ – kópia
3. Zápis o tlakovej skúške OPZ a MaRZ – kópia (nie starší ako 5 mesiacov)

UPOZORNENIE:

Predmetom Správy o odbornej prehliadke a skúške OPZ a Zápisu o tlakovej skúške OPZ musí byť aj MaRZ, vrátane typu a výrobného čísla regulátora tlaku plynu.

Žiadateľ je povinný min. 30 dní pred predpokladaným začiatkom odberu (dňom montáže určeného meradla) uzavrieť s dodávateľom zemného plynu Zmluvu o dodávke zemného plynu.

Vlastníkom MaRZ je žiadateľ o pripojenie. SPP – distribúcia, a.s. distribuuje zemný plyn do OPZ na základe podmienok dohodnutých v Zmluve o pripojení k distribučnej sieti.

Žiadateľ (odberateľ plynu) je povinný udržiavať pripojené OPZ v zodpovedajúcom technickom stave počas celej doby pripojenia.

SKSPDIS010510009809

Miesto dodávky (POD)

8001031116

Evidenčné číslo

Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete, na ktorú je pripojený.

Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nameraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané.

UPOZORNENIE:

Toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov verejnej správy (napr. stavebného úradu) ani fyzických alebo právnických osôb vyžadovaných na realizáciu plynových zariadení uvedených v tomto vyjadrení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedené stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia je povinný žiadateľ zaobstarat' si sám na vlastné náklady.

Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. nezodpovedá za nevydanie potrebných rozhodnutí, stanovísk alebo súhlasov, ani za skutočnosť, že v prípade ich neudelenia nie je možné pripojenie realizovať iným spôsobom tak, aby boli splnené podmienky uvedené v Technických podmienkach spoločnosti SPP - distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľa distribučnej siete.

Za podmienky splnenia vyššie uvedených TPP,
PDS s pripojením OPZ k DS:

SÚHLASÍ

Predpokladaný termín pripojenia
odberného miesta:

1/2017

mesiac/rok

Dátum vypracovania vyjadrenia:

24. 5. 2017

Spracovateľ vyjadrenia:

Ing. Marek Štefko, senior pre pripájanie do distribučnej siete, tel.:0850 269 269

Podpis a pečiatka 0738

Použité skratky v texte: PZ – Plynárenské zariadenie, PP – Pripojovací plynovod, DS – Distribučná sieť, PDS – Prevádzkovateľ distribučnej siete, MaZ – Meracia a regulačná zostava, RTP – Regulátor tlaku plynu, OPZ – Odberné plynové zariadenie, TPP – Technické podmienky pripojenia, MZ – Meracie zariadenie, PD – Projektová dokumentácia, HUP – Hlavný uzáver plynu.