






LEGENDA MATERIÁLOV:

	PŮVODNĚ EXISTUJÍCIE NOSNÉ MURIVO HR.500 mm
	PŮVODNĚ EXISTUJÍCIE PŘEČKOVÉ MURIVO HR.150mm
PS H.H. PO STROP	PS - PŘEDSADENÁ SÁDKOKARTONOVÁ INŠTALÁCIA STENA PRE ZÁVESNÝ SANITÁRNÝ SYSTÉM TYPU AKO GEBERIT PRE WC S OVLÁDANÍM SPREDU (pre závesné WC s nádržkou do steny)
PS H.H. 1.2m	1.2m PŘEDSADENÉ STĚNY JE NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI RESP. NA VÝŠKU 1,2 m /označ. v pôdoryse/ A JE OBLIČENÁ KERAMICKÝM OBKLADOM.
	NOVÉ NOSNÉ MURIVO Z POROBETONOVÝCH TVAROVIEK TYPU AKO TONING PZ 400, HR. 500mm, P2000 500x240x999 mm
	NATENKOVSTU LEPIACI MALTU
	NOVÉ PŘEČKOVÉ MURIVO HR. 100 - 500mm Z POROBETONOVÝCH TVARNÍK MUROVANÝCH NATENKOVSTVÍ LEPIACÍ MALTOU

ozn.a -ODPADOVÉ POTRUBIE OBALIŤ NA CELÚ VÝŠKU MIESTNOSTI SADROKARTONOVÝM OBKLADOM
HR. 12,5 mm DO VĽHKÉHO PROSTREDIA + PODKONŠTRUKCIA

ZNÁMKY:

resnú polohu a umiestnenie rozvodov a zariadení je nutné počas realizácie v prípade
izácie s nosnými konštrukciami stavby skoordinať s HIP!"

- PODCHYTENIE NADPRAŽIA NOVÉHO DVERNÉHO OTVORU V EXISTUJÚcej NOSNEJ STENE
OCEĽOVÝMI PREKLADMI 4xU120 DĹŽKY 1400 mm.

- PODCHYTENIE NADPRAŽIA NOVÉHO DVERNÉHO OTVORU V EXISTUJÚcej PRIEČKE
 OCELOVÝMI PREKLADMI 2xL50 DĹŽKY 1250 mm. RESPEKTÍVE KERAMICKÝM PREKLADOM
 KPP120 DĹŽKY 1250 mm. Minimálna ukladná dĺžka prekladu je 125 mm.

OP - EXISTUJÚCE POTRUBIE UVK POD STROPOM OBALIŤ SADROKARTÓNOVÝM OBKLADOM Z IMPREGNOVANÝCH /ZELENÝCH / SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK HR 12,5 mm NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII. + BIELY NÁTER

h.h. 2,55m/ - KERAMICKY OBKLAD V HYGIENICKÝCH MIESTNOSTIACH NA VÝŠKU PREDPISANÚ V ZATVORKE

POZNÁMKY:

1. ZARADENIE: MIESŤAČNÝ "BEZBARIÉROVÝ" S MIESŤONOSÍ 1,3 x 1,8 m SPRÁČKY PRE MOBILNÝ VÝPOČET ŽIVNOSTEČNÝCH ZARADENÍ, NÁDLANÍ (DŽRZADLÁN) A JEJICH ZODPOVEDNÉ ROZMERNOSTE.

2. VÝPOČETNÝ PRÍKLAD: MIESŤAČNÝ "BEZBARIÉROVÝ" S MIESŤONOSÍ 1,3 x 1,8 m SPRÁČKY PRE MOBILNÝ VÝPOČET ŽIVNOSTEČNÝCH ZARADENÍ, NÁDLANÍ (DŽRZADLÁN) A JEJICH ZODPOVEDNÉ ROZMERNOSTE. (ŠTÚDIA 30.11.2022)

3. VÝPOČETNÝ PRÍKLAD: JE POUŽITIE ZARADENIA PREDEJŤ ZLADZI V JEJICH ZODPOVEDNÉ ROZMERNOSTE.

4. a. UMÝVADLO 650x550 mm PRE MOBILNÉ OSOBY (norma hrana umývadla vo výške 850mm; pokraková batéria umývadla vo výške max. 1000mm) x 2 x prame zádok (džs.550 mm) hrana horná ako umývadlo.

b. ZÁVESNÁ ZACHOVACIA MISKA PRE MOBILNÉ OSOBY (norma hrana zachovadny misy 450mm).

5. a. NEREZOVÝE NÁDLANIE D 1000mm - RÔZNOSTI V SPRÁČKY VO VÝŠKE MAX. 800mm.

b. Z OBOCH STRÁN ZACHOVADIEJ MISY SÁLKO NEREZOVÝE OPORNÉ PRÁDZADLO VO VÝŠKOVOM VÝZDIALENOM 600 mm S INTEGROVANÝM DRŽÁKOM NA TOALETNÝ PAPIER.

(skupine držadla vo vzájomnej vzdialenosti 600 mm od seba a vo výške 780 mm)


6. a. NEREZOVÝE NÁDLANIE D 1000mm - RÔZNOSTI V SPRÁČKY VO VÝŠKE MAX. 800mm.

b. sklopivé umývadlo sedadlo do spráčky 500x500mm vo výške 450 mm

c. ručná správa s pokrakovým ovládním musia byť umiestnené v dosahu zo sedadla max. výška 800mm

7. a. spráčovú podlahový žlab s nerezovým roštom dĺžky 1100 x 1000mm

b. nastupný výstup - 30 x 30 x 30

R3			
R2			
R1	Uprava podľa MŠAaž	05.2024	
R0	Prvé vydanie	10.2023	
Zmena	Názov a stručný popis zmeny	Dátum	Podpis
Vypracova:	Ing. Alena Havrincová	Projektant	
Zodp. projektant	Ing. arch. Rudolf Džok	Generálny projektant:	Sada č.
Kontrola	Ing. arch. Vladimír Kačala		
Veštký projektant	Ing. arch. Rudolf Džok	Architektonický návrh: 5/24	
Inventar	časť rekonštrukcie	4. výk., architektonický návrh v 1:1 960 01 Príloha, Strážnica 1 Mestský úrad Prešov	
Stavba	DEBARIERIZÁCIA GYMNAZIA JANA ADAMA RAYMANA, MUDROKOVÁ 20, PREŠOV		
Číslo	Č. zakazky	912	Forma
	Číslo	Č. STAVEBNÁ ČASŤ	12x44
	1. et	ASR	
	Účel	DSP+DRS	
Číslo	M+čas	1:50	Č. výk.
	PÓDORYS 1.NP - NOVÝ STAV		
		03	