


3/N/PE AC 50Hz 400/230V, TN-S  
1/N/PE AC 50Hz 230V, TN-S  
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM  
PRI PORUČE:  
OCHRANA samočinným odpojením napájania v sieťach TN  
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 413.13  
KATEGÓRIA PROSTREDIA: III

- LEGENDA:
- PŮVODNÁ ROZVODNICA
  - VOĽNÝ VÝVOD PRE NAPOJENIE PLOŠINY, VOĽNÝ KÁBEL min.1,5m
  - NOVÝ VYPÍNAČ 10A ě1, NAPOJIŤ NA PŮVODNÝ ROZVOD
  - VÝMENA PŮVODNÉHO VYPÍNAČA 10A ě1, ě5, ě6, IP20, ZAPUSTENÝ
  - NOVÉ SVIETIDLO LED PANEL, min.IP20, min.1800lm
  - VÝMENA PŮVODNÉHO SVIETIDLA ZA NOVÉ SVIETIDLO LED PANEL, min.IP20, min.1800lm
  - NOVÉ SVIETIDLO LED PANEL, min.IPx3, OVLÁDANIE PIR



±0,000 = 267,745 m n.m.

R3			
R2			
R1	ÚPRAVA PODLA MDŠaSZ	05.2024	
R0	Prvé vydanie	06.2023	
Zmena	Názov a stručný popis zmeny	Dátum	Podpis

Vypracoval:	Ing. Alena Havířová	Projektant :	Generálny projektant :		Sada č.:	
Zodp. projektant:	Peter Žarnovský					
Kontroloval:	Ing.arch.Rudolf Bicek					
Vedúci projektant:	Ing.arch.Vladimír Kačala					
Investor:	GJAR, PREŠOV					
Stavba:			Miesto stavby: <b>Prešov</b>			
DEBARIERIZÁCIA GYMNÁZIA JÁNA ADAMA RAYMANA, MUDROŇOVA 20, PREŠOV			Č. zakázky:	912	Formát:	3x4
Objekt  SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRI ŠKOLY			Časť:			E - STAVEBNÁ ČASŤ
			Diel:			ASR
			Účel:			DSP+DRS
Obsah:			Mierka:	Č. výkr.:		
SCHÉMA INŠTALÁCIE 1NP			1:100		02	