

3/N/PE AC 50Hz 400/230V, TN-S  
1/N/PE AC 50Hz 230V, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM  
PRI PORUČE:

OCHRANA samočinným odpojením napájania v sieťach TN  
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 413.13

KATEGÓRIA PROSTREDIA: III


- LEGENDA:
- Pôvodná rozvodnica
  - voľný vývod pre napojenie plošiny, voľný kábel min.1,5m



PÔDORYS 2.NP - NOVÝ STAV

±0,000 = 267,745 m n.m.

R3			
R2			
R1			
R0	Prvé vydanie	10.2023	
Zmena	Názov a stručný popis zmeny	Dátum	Podpis

Vypracoval:	Ing. Alena Havírová	Projektant :	Generálny projektant :		Sada č.:
Zodp. projektant:	Peter Žarnovský		<div><div>architektonický ateliér s.r.o.</div></div> <div>A-tyt, architektonický ateliér s.r.o 080 01 Prešov, Strojnícka 1</div>		
Kontroloval:	Ing.arch.Rudolf Bicek				
Vedúci projektant:	Ing.arch.Vladimír Kačala				
Investor:	GJAR, PREŠOV				
Stavba:			Miesto stavby: <b>Prešov</b>		
<b>DEBARIERIZÁCIA GYMNAZIA JÁNA ADAMA RAYMANA, MUDROŇOVA 20, PREŠOV</b>			Č. zakázky: 912		Formát: 2xA4
			Časť: E - STAVEBNÁ ČASŤ		
			Diel: ASR		
Objekt: <b>SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY V INTERIÉRI ŠKOLY</b>			Účel: <b>DSP+DRS</b>		
Obsah: ELEKTROINŠTALÁCIA <b>SCHÉMA INŠTALÁCIE 2NP</b>			Mierka: <b>1:100</b>		Č. výkr.: <b>03</b>